

Gas- Hausschau gemäß TRGI 2008

- o Ist der Zustand der Rohrleitungen in Ordnung, besonders bei Wand- und Deckendurchführungen (kein Rost, keine Einwirkungen auf das Rohr, z.B. Tropf- oder Schwitzwasser) ?
- o Sind die Rohrleitungen ausreichend befestigt und frei von Anhängseln ?
- o Sind alle Absperrrichtungen funktionsfähig und zugänglich ?
- o Liegen die Rohrleitungen in Hohlräumen (z.B. Abhangdecke) ?
wenn ja: sind Lüftungsgitter vorhanden ?
- o wenn flexible Anschlußschläuche vorhanden sind (z.B. am Gasherd):
Schlauch nicht geknickt, keine Wärmeeinwirkung ?
- o Sind nicht mehr angeschlossene Leitungsenden und -auslässe mit einem Stopfen
verschlossen (geschlossene Absperrrichtung reicht nicht !) ?
- o bei sichtbarer Flamme am Gasgerät: brennt sie durchgehend blau?
- o Gasgerät intakt und ohne Rußspuren, Betrieb ohne auffälligen Geruch oder
ungewöhnliche Geräusche?
- o Verbrennungsluftöffnungen an Wand oder Tür des Aufstellraums der Gasgeräte offen ?
- o bei der Installation einer neuen Dunstabzugshaube oder eines Abluft- Wäschetrockners
mit dem Fachmann gesprochen?

Wenn Sie alle Fragen mit ja beantworten können, haben Sie Ihre Pflicht getan.
In Zweifelsfällen fragen Sie uns bitte, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Leitungen überprüft am

Unterschrift: